ESTADO DE MINAS GERAIS
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE FORMIGA-SAAE
Rua Antônio José Barbosa, 723 - Santa Luzia - Formiga - MG
CEP: 35570-660 CNPJ: 16.782.211/0001-63 Telefone: (37) 3329-2770
E-mail: saaeformiganotafiscal@gmail.com Site: saaeformiga.com.br

Mapa de Julgamento por Itens

Processo/Ano: 3/2026
Licitação: 3/2026 - PE
Modalidade: Pregão eletrônico
Objeto: REFERENTE EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA EM LIGAÇÕES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE FORMIGA (MG), CONFORME PREGÃO Nº 003/2026.

Fornecedor	Marca	Quantidade	Un.	Desconto	Preço Unitário	Preço Total	Situação	Classif.
FLOWSYS COMERCIO LTDA								
1 - (2000202889) Hidrômetro multijato 1/2". Portaria INMETRO 155/22. Classe de exatidão R100. Vazão permanente Q3 = 1,6 m3. Vazão sobrecarga Q4 = 2 m3. Vazão transição Q2 = 25,6 L/H. Vazão mínima Q1 = 16 L/H. Especificações: Funcionamento taquimétrico, transmissão magnética, com anel metálico em volta da relojoaria evitando violações, dotado de blindagem contra campos magnéticos externos, sendo esta com tratamento anticorrosivo, classe metrológica b, diâmetro (DN) de 1/2, comprimento máximo de 165 mm, cúpula deverá ser de vidro; com mostrador inclinado a 45º graus, orientável sem a necessidade do uso de ferramentas, com limitador de giro menor que 360º , carcaça em liga de latão com mínimo de 60% de cobre, com pintura epóxi, parafuso de lacração em latão, conexões de metal (tubetes, porcas e anéis de vedação). Possuir gravação do número de série na carcaça metálica em alto ou baixo relevo. Possuir seta para indicação do fluxo de água. Deverão estar providos de filtros na entrada de água. Relojoaria com grau de proteção IP68. Personalizado com logomarca: SAAE FORMIGA/MG.	RENOVA	4.500,000	Un		96,9900	436.455,00	Venceu	1
				Total do Fornecedor:		**R$436.455,00**		
RENOVAR MEDICAO LTDA								
2 - (2000202889) Hidrômetro multijato 1/2". Portaria INMETRO 155/22. Classe de exatidão R100. Vazão permanente Q3 = 1,6 m3. Vazão sobrecarga Q4 = 2 m3. Vazão transição Q2 = 25,6 L/H. Vazão mínima Q1 = 16 L/H. Especificações: Funcionamento taquimétrico, transmissão magnética, com anel metálico em volta da relojoaria evitando violações,	RENOVA	1.500,000	Un		79,7000	119.550,00	Venceu	1

Mapa de Julgamento por Itens

dotado de blindagem contra campos magnéticos externos, sendo esta com tratamento anticorrosivo, classe metrológica b, diâmetro (DN) de 1/2, comprimento máximo de 165 mm, cúpula deverá ser de vidro; com mostrador inclinado a 45º graus, orientável sem a necessidade do uso de ferramentas, com limitador de giro menor que 360º , carcaça em liga de latão com mínimo de 60% de cobre, com pintura epóxi, parafuso de lacração em latão, conexões de metal (tubetes, porcas e anéis de vedação). Possuir gravação do número de série na carcaça metálica em alto ou baixo relevo. Possuir seta para indicação do fluxo de água. Deverão estar providos de filtros na entrada de água. Relojoaria com grau de proteção IP68. Personalizado com logomarca: SAAE FORMIGA/MG.	RENOVA	1.500,000	Un		79,7000	119.550,00	Venceu
				Total do Fornecedor:		**R$119.550,00**	

Formiga, em ..... / ..... / ..... .

.....
ZAIRA DE OLIVEIRA ARANTES RANGEL
PREGOEIRO

.....
SILVÂNIA DE FATIMA ALVES
MEMBRO

.....
SARAH DE MELO VILELA
MEMBRO

.....
GABRIELLA FRADE MURARI
MEMBRO

Mapa de Julgamento por Itens

Formiga, em ..... / ..... / ..... .

.....

MICHELY DA COSTA SILVA
MEMBRO